

Notizie Assimpidro 10-2017

L'Autorità per l'energia elettrica ha pubblicato il seguente documento (già trattato in Notizie-23_2016):

AEEGSI: Delibera 786/2016/R/eel - Norma CEI 0-16 e CEI 0-21, novità su inverter, protezioni di interfaccia e i sistemi di accumulo

La Delibera 786/2016/R/EEL (cfr. NF 1/2017) ha definito le tempistiche per l'applicazione delle disposizioni contenute nella norma CEI 0-16 e nella nuova edizione della CEI 0-21.

In particolare, la delibera dispone per impianti di produzione esistenti e connessi alle reti di BT e MT, di potenza superiore a 11,08 kW, verifiche periodiche dei sistemi di interfaccia da effettuarsi:

a) entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio, qualora avvenuto successivamente al 31.07.2016;

b) per impianti entrati in esercizio nel periodo 1.07.2012 – 31.07.2016, entro l'ultima data tra:

* b1) il 31.03.2018;

* b2) 5 anni dalla data di entrata in esercizio;

* b3) 5 anni dalla precedente verifica (documentata), effettuata prima della delibera 786/2016/R/EEL;

c) per impianti entrati in esercizio nel periodo 1.01.2010 – 30.06.2012, entro l'ultima data tra:

c1) il 31.12.2017;

c2) 5 anni dalla precedente verifica (documentata), effettuata prima della delibera 786/2016/R/EEL;

d) per impianti entrati in esercizio fino al 31/12/2009, entro l'ultima data tra:

d1) il 30/09/2017;

d2) 5 anni dalla precedente verifica (documentata), effettuata prima della delibera 786/2016/R/EEL;

La delibera inoltre prevede che le verifiche alle protezioni siano effettuate obbligatoriamente anche all'atto della sostituzione degli stessi in caso di guasto e malfunzionamento.

In caso di inadempienza entro i termini, è prevista la sospensione dell'erogazione degli incentivi o, ove presenti, delle convenzioni SSP (scambio sul posto) e RID (ritiro dedicato), nonché, nei casi più gravi, l'eventuale **sospensione del servizio di connessione.**

Per impianti di produzione da connettere in BT la delibera dispone che la **nuova edizione delle CEI 0-21 sia applicata**, per le prescrizioni relative a sistemi di protezione e inverter, **alle sole richieste effettuate a partire dal 1 luglio 2017.** Per tutte le richieste di connessione presentate fino al 30 giugno 2017 è possibile applicare le disposizioni previste dalla Norma CEI 0-21, su istanza del richiedente, qualora i dispositivi siano conformi.

all.: - delibera 786/2016/R/eel
- parere 63/2017/I/efr

28 febbraio 2017